

品質性能証明書

2023年8月
東京都港区虎ノ門4-1-10
ステップライン株式会社
代表取締役 森 喜彦



商品名 BFW3000N (標準パネル NC 及び設備パネル 1C)
品質性能試験につきましては、下記の通り証明いたします。

(静荷重性能)

試験結果 所定荷重 3000N 時 変形量 5mm 以下 (パネル側辺)
残留変形量 3mm 以下 (パネル側辺)

評価基準 6.2 静荷重試験 3000N 時変形量: 5mm 以下 残留変形量: 3mm 以下

(衝撃性能)

試験結果 変形量 3mm 以下 (パネル側辺)・損傷の有無 無し

評価基準 6.3 衝撃試験 残留変形量: 3mm 以下 損傷無 (目視)

(ローリングロード性能)

試験結果 変形量 3mm 以下 (パネル中央部) 損傷の有無 無し

評価基準 6.4 ローリングロード試験 残留変形量: 3mm 以下 損傷無 (目視)

(不燃性)

試験結果 残炎時間 0 秒 観察 損傷なし (表面仕上げ材名 タイルカーペット 6.5mm)

評価基準 6.5 燃焼試験 グレード I 残炎時間 0 秒とする。グレード II 残炎時間 0 秒を超え 60 秒以下とする。

(帯電防止性能)

試験結果 U 値 4.8

評価基準 6.6 帯電性試験 U 値 一般事務室など: 0.6 以上 電算機室など: 1.2 以上

(漏えい抵抗性能)

試験結果 $\Omega 2.1 \times 10^8$

評価基準 6.7 漏えい抵抗試験 抵抗値 $1.0 \times 10^6 \Omega$ 以上

(耐震性)

試験結果 パネル脱落、損傷、隙間、水平移動等 無し (ユニット高さ H200) その他所見 無し

評価基準 6.8 振動試験 パネル脱落がない事。その他、試験体の損傷、隙間、水平移動、パネルのせり上がりがある場合はその状態を記録する事。

※該当規格

JISA1450:2015 の試験方法に基づいたフリーアクセスフロア工業会 (JAFA) 規格に適合しています。

パネル製品仕様

種類: 支柱調整式パネル構法、支柱分離型

材質: ウッドコア+スチール

寸法: 標準パネル 499.5mm × 499.5mm × 20mm

重量: 約 5kg/m²